

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ TC RU C-CN.ME77.B.00248

Серия RU № 0006205

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЭЛМАШ".

141400, Химки Московской области, ул. Ленинградская, 29 Тел. (495) 7812587, факс (495) 7812588.  
 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77 выдан 13.05.2010г. Федеральным агентством по  
 техническому регулированию и метрологии.

ЗАЯВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS".

Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Reuil-Malmaison, France.

Телефон (33) 141 29 70 00, факс (33) 141 29 71 00.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Schneider Shanghai Low Voltage Terminal Apparatus Co., Ltd.

Адрес: No.1319 Pingan Road, Minhang Zone, Schanghai, China.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические дифференциального тока серии «ДОМОВОЙ» типа  
 АД63 К класса А, АС со встроенной защитой от сверхтока 1P+N, Ином. от 6 до 32 А, Идиф. 10 и 30  
 мА. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536 20 100 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного  
 оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011г. № 768

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость  
 технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011г. № 879

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 14H2EM/ТС от 21.02.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС  
 RU.0001.21МИ04);

отчета об анализе состояния производства № ПБ-57/2012 от 19.03.2012 ОС ООО "Элмаш" (РОСС  
 RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок действия с 21.02.2013 ПО 21.02.2018



Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Ю.И. Никитин

В.А. Дружинин